



ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ25
G1/2メネジ
INTERNAL THREAD

標準付属品:
ACCESSORIES:

ドレンチューブ 2.5m	2本
DRAIN TUBE (2.5m)	2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)	2PCS.
防振パッド	4個
ANTIVIBRATION PAD	4PCS.
パッキン (ダクト相フランジ用)	1枚
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE)	1PC.
ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用)	4式
SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE)	4SBT.
圧着端子 (内1個ハ予備)	7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN	7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃	50℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWABⓄ) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)	
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT	(kW) 1.5
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE	(V) 200 200/220
		周波数 FREQUENCY	(Hz) 50 60
1	送風機	電流 CURRENT	(A) 5.1 6.8
		風量 (MAX.) VOLUME	(m³/min) 11.8 13.9
		静圧 (MAX.) STATIC PRESSURE	(kPa) 1.65 2.40
		回転数 SPEED	(min⁻¹) 2900 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	T. OKUDAIRA	作成日 DATE	2013. 3. 1 MARCH 1, 2013
尺度 SCALE	1:8	品名 TYPE	CRN-H15
確認 CONFIRM	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	M. TANAKA	図番 DRAWING NO.	CR5700-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			